



ЦЕНТАР ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА

Во периодот од 01.04. - 30.04.2016, Центарот за санитарна контрола изработи вкупно 1.710 анализа/и и тоа:

| Хемиски анализи | | | | | | | | | Вкупно |
|-----------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|--------|
| DF | OV | PGP | SP | PVO | ISP | RZ | IV | VP | 1.710 |
| 22 | 2 | 5 | 12 | 2 | 82 | 14 | 24 | 747 | |
| DF | OV | PGP | SP | PVO | ISP | RZ | IV | VP | |
| 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 14 | 6 | 747 | |

| Легенда: | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| DFP дезинфекција на мрежа | OV отпадни води | PGP поплака на граѓани |
| PVO површинска вода | ISP испирање на мрежа | SP специфични примероци |
| RZ испирање на резервоари | IV истражни води | VP вода за пиење од мрежа |

Движење на резидуален хлор во мрежа: 0,20-0,40 mg/l

Сите примероци од мрежата на водоснабдителниот систем на град Скопје **ОДГОВАРААТ** на Правилникот за безбедност на водата за пиење (Сл.Весник на РМ бр.46/08)

Директор на Центарот за санитарна контрола
Катерина Димовска