

## ЦЕНТАР ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА

Во периодот од 01.07. - 31.07.2017, Центарот за санитарна контрола изработи вкупно 1.738 анализа/и и тоа:

Хемиски анализи									Вкупно
DF	OV	PGP	SP	PVO	ISP	RZ	IV	VP	
29	-	5	18	-	3	-	15	809	1.738
Микробиолошки анализи									
DF	OV	PGP	SP	PVO	ISP	RZ	IV	VP	
29	-	5	4	-	3	-	9	809	

Легенда:		
<b>DFP</b> дезинфекција на мрежа	<b>OV</b> отпадни води	<b>PGP</b> поплака на граѓани
<b>PVO</b> површинска вода	<b>ISP</b> испирање на мрежа	<b>SP</b> специфични примероци
<b>RZ</b> испирање на резервоари	<b>IV</b> истражни води	<b>VP</b> вода за пиење од мрежа

Движење на резидуален хлор во мрежа: 0,20-0,50 mg/l

Сите примероци од мрежата на водоснабдителниот систем на град Скопје **ОДГОВАРААТ** на Правилникот за безбедност на водата за пиење (Сл.Весник на РМ бр.46/08)

Директор на Центарот за санитарна контрола  
Катерина Димовска

