



**ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ**  
**СЕКТОР ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА**

Во 2020 година, Секторот Санитарна контрола изработи вкупно 20.003 анализа/и и тоа:

| Хемиски анализи       |     |     |     |     |     |    |     |      | Вкупно |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|--------|
| DF                    | OV  | PGP | SP  | PVO | ISP | RZ | IV  | VP   |        |
| 218                   | 228 | 26  | 157 | 5   | 182 | 24 | 242 | 9264 | 20003  |
| Микробиолошки анализи |     |     |     |     |     |    |     |      |        |
| DF                    | OV  | PGP | SP  | PVO | ISP | RZ | IV  | VP   |        |
| 218                   | 2   | 25  | 56  | 4   | 4   | 24 | 61  | 9264 |        |

| Легенда:                         |                              |                                  |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>DFP</b> дезинфекција на мрежа | <b>OV</b> отпадни води       | <b>PGP</b> поплака на граѓани    |
| <b>PVO</b> површинска вода       | <b>ISP</b> испирање на мрежа | <b>SP</b> специфични примероци   |
| <b>RZ</b> испирање на резервоари | <b>IV</b> истражни води      | <b>VP</b> вода за пиење од мрежа |

Движење на резидуален хлор во мрежа: 0,30-0,40 mg/l

Сите примероци од мрежата на водоснабдителниот систем на град Скопје **ОДГОВАРААТ** на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18)

Раководител на Сектор за санитарна  
контрола

Д-р Зоран Божиновски