

ЦЕНТАР ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА

Во периодот од 01.08. - 31.08.2017, Центарот за санитарна контрола изработи вкупно 1.696 анализа/и и тоа:

| Хемиски анализи | | | | | | | | | Вкупно |
|-----------------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|--------|
| DF | OV | PGP | SP | PVO | ISP | RZ | IV | VP | |
| 33 | - | 5 | 36 | - | - | - | 3 | 783 | 1.696 |
| Микробиолошки анализи | | | | | | | | | |
| DF | OV | PGP | SP | PVO | ISP | RZ | IV | VP | |
| 33 | - | 5 | 13 | - | - | - | 2 | 783 | |

| Легенда: | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| DFP дезинфекција на мрежа | OV отпадни води | PGP поплака на граѓани |
| PVO површинска вода | ISP испирање на мрежа | SP специфични примероци |
| RZ испирање на резервоари | IV истражни води | VP вода за пиење од мрежа |

Движење на резидуален хлор во мрежа: 0,20-0,40 mg/l

Сите примероци од мрежата на водоснабдителниот систем на град Скопје **ОДГОВАРААТ** на Правилникот за безбедност на водата за пиење (Сл.Весник на РМ бр.46/08)

Директор на Центарот за санитарна контрола
Катерина Димовска

