

ЦЕНТАР ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА

Во периодот од 01.05. - 31.05.2018, Центарот за санитарна контрола изработи вкупно 1708 анализа/и и тоа:

Хемиски анализи									Вкупно
DF	OV	PGP	SP	PVO	ISP	RZ	IV	VP	
14	1	4	22	0	31	4	22	783	
Микробиолошки анализи									1708
DF	OV	PGP	SP	PVO	ISP	RZ	IV	VP	
14	0	4	13	0	0	4	9	783	

Легенда:		
DFP дезинфекција на мрежа	OV отпадни води	PGP поплака на граѓани
PVO површинска вода	ISP испирање на мрежа	SP специфични примероци
RZ испирање на резервоари	IV истражни води	VP вода за пиење од мрежа

Движење на резидуален хлор во мрежа: 0,20-0,30 mg/l

Сите примероци од мрежата на водоснабдителниот систем на град Скопје **ОДГОВАРААТ** на Правилникот за безбедност на водата за пиење (Сл.Весник на РМ бр.46/08)

Директор на Центарот за санитарна контрола
Д-р Зоран Божиновски

