



**ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ**  
**СЕКТОР ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА**

Во периодот од 01.03. - 31.03.2021, Секторот за санитарна контрола изработи вкупно 1847 анализа/и и тоа:

Хемиски анализи									Вкупно
DF	OV	PGP	SP	PVO	ISP	RZ	IV	VP	
20	18	5	9	15	0	0	41	850	1847
Микробиолошки анализи									
DF	OV	PGP	SP	PVO	ISP	RZ	IV	VP	
20	0	5	6	0	0	0	8	850	

Легенда:		
<b>DFP</b> дезинфекција на мрежа	<b>OV</b> отпадни води	<b>PGP</b> поплака на граѓани
<b>PVO</b> површинска вода	<b>ISP</b> испирање на мрежа	<b>SP</b> специфични примероци
<b>RZ</b> испирање на резервоари	<b>IV</b> истражни води	<b>VP</b> вода за пиење од мрежа

Движење на резидуален хлор во мрежа: 0,30-0,40 mg/l

Сите примероци од мрежата на водоснабдителниот систем на град Скопје **ОДГОВАРААТ** на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18)

Раководител на Сектор за санитарна  
контрола  
Спец.Билјана Петровска